



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4341AT2765

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N.
Vertreiber <i>distributor</i>	G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N.
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur mit thermisch auslösender Absperreinrichtung (4341)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn in Durchgangsform mit eingangsseitig angebaute thermisch auslösender Absperreinrichtung (TAE)
Modell <i>model</i>	KSN 75-...-TAS
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 20-00169-KP04-123 vom 22.11.2022 (EBI) Baumusterprüfung: 20-00169-123 vom 30.09.2020 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13774 (01.05.2013) DIN 3586 (01.10.2003)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 19.08.2029 / 24-0522-GNA



22.11.2024 Cat A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. A. W. ZC



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
KSN 75-...-TAS	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: MOP 5 bar	
KSN 75-...-TAS	Nennweite: DN 32 max. Betriebsdruck: MOP 5 bar	
KSN 75-...-TAS	Nennweite: DN 40 max. Betriebsdruck: MOP 5 bar	
KSN 75-...-TAS	Nennweite: DN 50 max. Betriebsdruck: MOP 5 bar	
KSN 75-...-TAS	Nennweite: DN 65 max. Betriebsdruck: MOP 5 bar	
KSN 75-...-TAS	Nennweite: DN 80 max. Betriebsdruck: MOP 5 bar	
KSN 75-...-TAS	Nennweite: DN 100 max. Betriebsdruck: MOP 5 bar	
KSN 75-...-TAS	Nennweite: DN 125 max. Betriebsdruck: MOP 5 bar	
KSN 75-...-TAS	Nennweite: DN 150 max. Betriebsdruck: MOP 5 bar	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-4340AU0485	Thermisch Auslösende Absperreinrichtung (TAE)	TAS 22...; TAS 23.../TAS 22...	G. Bee GmbH
NG-5146AR0622	Dichtmittel für herstellereitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 620/LOCTITE® 620	Henkel AG & Co. KGaA
NG-5113DN0617	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen	VR 1/VR 1	Alwin Höfert KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Flansche PN 16 nach DIN EN 1092-2
 Ansprechtemperatur: +100 °C (+0/-5) K
 Therm. Belastbarkeit: +650 °C
 Zul. Umgebungsbereich: -20...+60 °C

DVGW