



Konformitätserklärung

nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
für drucktragende Ausrüstungsteile

Lieferant / Hersteller

G. Bee GmbH
Robert-Bosch-Straße 14
D-71691 Freiberg a. N.

Beschreibung:

Kugelhähne und thermische Armaturensicherungen „TAS“ verschiedener
Werkstoffe, Anschlussvarianten und Ausführungen gemäß unseren Datenblättern
bzw. Homepage <http://www.g-bee.de/>

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren:

Modul H umfassende Qualitätssicherung
Notified Body TÜV Rheinland (CE-0035) Zertifikat Nr. 01 202 112 Q-09 0654

Angewandte Normen:

Siehe Datenblätter bzw. Homepage

Notified Body:

Siehe Anhang

Wir erklären, dass das Produkt mit der Richtlinie 2014/68/EU übereinstimmt und die im Anhang genannten
Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurde.

Herstellereklärung:

Diese Produkte werden gemäß den technischen Richtlinien und DIN-EN Normen hergestellt. Die zur Herstellung unserer
Produkte verwendeten Werkstoffe entsprechen den deutschen oder den harmonisierten europäischen Regelwerken.

Freiberg 06.05.2020

M. Boger

G. Bee GmbH

G. Bee GmbH

Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety Valves
Robert-Bosch-Strasse 14
71691 Freiberg am Neckar | Germany

T +49 7141 9744-0
F +49 7141 9744-155
info@g-bee.de
www.g-bee.de

Sitz: Freiberg am Neckar
Amtsgericht Stuttgart HRB 300 631
USt-IdNr.: DE 144958516
DUNS-Nr.: 320 389 471
EORI-Nr.: DE 4046668

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Norbert Layer, Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Reiner Fischer
Kreissparkasse Ludwigsburg IBAN DE52 6045 0050 0007 0088 16, SWIFT/BIC: SOLA DE S1 LBG
Volksbank Ludwigsburg IBAN DE30 6049 0150 0430 0760 02, SWIFT: GENO DE S1 LBG
BW-Bank IBAN DE88 6005 0101 0008 1832 35, SWIFT: SOLA DE ST

Einstufung Bee-Kugelhähne gemäß PED 2014/68/EU

Kategorie 0 Kugelhähne

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
933 ¼" bis 1"	Messing	IG / IG IG / AG	keine
934 ¼"-1/2"	Messing	IG / IG IG / AG	keine
935 ¼"-3/4"	Messing	IG / IG IG / AG	keine
963 1¼"-11/2"	Messing	IG / IG IG / AG	keine
964 ¼" – 1"	Messing	F / F	keine
98 ¼"-1"	Messing	AG / AG	keine
982T	Messing	IG / IG	keine
990 ¼" – 4"	Messing	IG / IG IG / AG	keine
993 ¼"-2"	Messing	IG / IG	keine
996 ¼"-2"	Messing	IG / IG	keine
998 ¼"-2"	Messing	IG / IG IG / AG	keine
095 ¼"-1"	Messing	IG / IG	keine
115 ½" – 2"	Messing	IG / IG	keine
S 95 NPT	Messing	IG / IG	keine
KFE191	Messing	AG / Schlauchtülle	keine
KFE194	Messing	AG / Schlauchtülle	keine
132 3/8"-1"	Messing	AG / Schlauchtülle	keine
135 / 136 ¼"-1"	Messing	IG / IG / IG	keine
133 / 134 ¼"-1¼"	Messing	IG / IG / IG	keine
137 / 138 ¼"-1"	Messing	IG / IG / IG	keine
168 (E) DN15-DN25 PN16/PN40	Stahl / Edelstahl	FL / FL	keine
820 ¼"-2"	Edelstahl	IG / IG	keine
842 / 842F ¼"-1"	Edelstahl	IG / IG	keine
834 ½" ... 1"	Edelstahl	IG / IG	keine
835 ¼"-1"	Edelstahl	IG / IG	keine
911 ¼"-1"	Edelstahl	IG / IG	keine
913 DN06-DN25	Edelstahl	SE / SE	keine
KSL75 DN25	Sphäroguss	FL / FL	keine
50 DN15 – DN25	Stahl	SE / SE	keine
51 DN15 – DN25	Stahl	FL / FL	keine

G. Bee GmbHKugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety ValvesRobert-Bosch-Strasse 14
71691 Freiberg am Neckar | GermanyT +49 7141 9744-0
F +49 7141 9744-155
info@g-bee.de
www.g-bee.deSitz: Freiberg am Neckar
Amtsgericht Stuttgart HRB 300 631
USt-IdNr.: DE 144958516
DUNS-Nr.: 320 389 471
EORI-Nr.: DE 4046668Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Norbert Layer, Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Reiner Fischer
Kreissparkasse Ludwigsburg IBAN DE52 6045 0050 0007 0088 16, SWIFT/BIC: SOLA DE S1 LBG
Volksbank Ludwigsburg IBAN DE30 6049 0150 0430 0760 02, SWIFT: GENO DE S1 LBG
BW-Bank IBAN DE88 6005 0101 0008 1832 35, SWIFT: SOLA DE ST

**Kategorie 0 Kugelhähne**

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
960 ¼" – 1"	Messing	IG / IG IG / AG	keine
984 ¼"-1"	Messing	IG / IG IG / AG	keine
79 / 79E DN15-DN25	Stahl / Edelstahl	Kompaktflansch	keine
87E ½"-1"	Edelstahl	IG / IG	keine
87S ½"-1"	Stahl	IG / IG	keine
KSN75 DN25	GGG40	FL / FL	keine
71MS / ME DN15-DN25 PN16+PN40	Stahl / Edelstahl	FL / FL	keine
MW17-3	Stahl	Ermeto 6L / 6L / 6L	keine
851,853,855 DN08-DN25	Edelstahl	IG/IG,SE/SE,FL/FL	keine
630 ¼" bis 1"	Stahl	IG/IG/IG	keine
630E ¼" bis 1"	Edelstahl	IG/IG/IG	keine
640 DN15 bis DN25	Stahl	FI/FI/FI	keine
640E DN15 bis DN25	Edelstahl	FI/FI/FI	keine

Kategorie 0 Kugelhähne mit eingangsseitig integrierter TAS

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
998NG TAS ½" bis 1"	Messing	IG / IG	keine
GAH20 TAS ½" bis 1"	Messing		keine
KSN75-TAS DN25	GGG40 / Stahl	FL / FL	keine

Kategorie 0 Thermische Armaturensicherungen TAS

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
TAS 21 DN10-DN25	Stahl	IG/IG IG/AG FL/FL	keine

Kennzeichnung: Kein CE Zeichen

IG = Innengewinde AG = Außengewinde

SE = Anschweißende

FI = DIN-Flansch

Notified Body

CE-0035 TÜV Rheinland / Berlin-Brandenburg

CE-0036 TÜV Süd-Deutschland

CE-1115 Institut Pascal Mailand

CE-0469 Det Norske Veritas

G. Bee GmbH

Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety Valves

Robert-Bosch-Strasse 14
71691 Freiberg am Neckar | Germany

T +49 7141 9744-0
F +49 7141 9744-155
info@g-bee.de
www.g-bee.de

Sitz: Freiberg am Neckar
Amtsgericht Stuttgart HRB 300 631
USt-IdNr.: DE 144958516
DUNS-Nr.: 320 389 471
EORI-Nr.: DE 4046668

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Norbert Layer, Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Reiner Fischer
Kreissparkasse Ludwigsburg IBAN DE52 6045 0050 0007 0088 16, SWIFT/BIC: SOLA DE S1 LBG
Volksbank Ludwigsburg IBAN DE30 6049 0150 0430 0760 02, SWIFT: GENO DE S1 LBG
BW-Bank IBAN DE88 6005 0101 0008 1832 35, SWIFT: SOLA DE ST

**Kategorie 1 Kugelhähne**

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
89 2 1/2"- 4"	GGG	IG / IG	A CE
933 1 1/4" bis 4"	Messing	IG / IG IG / AG	A CE
095 1 1/4"-2"	Messing	IG / IG	A CE
98 1 1/4"-2"	Messing	AG / AG	A CE
135 / 136 1 1/4"-3"	Messing	IG / IG / IG	A CE
133 / 134 1 1/2"+2"	Messing	IG / IG / IG	A CE
137 / 138 1 1/4"-2"	Messing	IG / IG / IG	A CE
168 (E) DN32-DN50 PN16	Stahl / Edelstahl	FL / FL	A CE
842 / 842F 1 1/4"-2"	Edelstahl	IG / IG	A CE
834 " 1 1/4" ...2"	Edelstahl	IG / IG	A CE
835 1 1/4"-2"	Edelstahl	IG / IG	A CE
911 1 1/4"-4"	Edelstahl	IG / IG	A CE
913 DN32-DN100	Edelstahl	SE / SE	A CE
KSL75 DN32-DN150	Sphäroguss	FL / FL	A CE
KSL77 DN125-250	Sphäroguss	FL / FL	A CE

Kennzeichnung: CE Zeichen
(Konformitätsbescheinigung erforderlich)

Kategorie 2 Kugelhähne

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
168/168E DN65-DN300 PN16	Stahl / Edelstahl	FL / FL	D1 CE-0035
168 / 168E DN32-DN100 PN40	Stahl / Edelstahl	FL / FL	D1 CE-0035
964 1 1/4" - 2"	Messing	F / F	H CE-0035

Kennzeichnung: CE Zeichen + Nr. Notified Body (Konformitätsbescheinigung erforderlich)

G. Bee GmbH

Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety Valves
Robert-Bosch-Strasse 14
71691 Freiberg am Neckar | Germany

T +49 7141 9744-0
F +49 7141 9744-155
info@g-bee.de
www.g-bee.de

Sitz: Freiberg am Neckar
Amtsgericht Stuttgart HRB 300 631
USt-IdNr.: DE 144958516
DUNS-Nr.: 320 389 471
EORI-Nr.: DE 4046668

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Norbert Layer, Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Reiner Fischer
Kreissparkasse Ludwigsburg IBAN DE52 6045 0050 0007 0088 16, SWIFT/BIC: SOLA DE S1 LBG
Volksbank Ludwigsburg IBAN DE30 6049 0150 0430 0760 02, SWIFT: GENO DE S1 LBG
BW-Bank IBAN DE88 6005 0101 0008 1832 35, SWIFT: SOLA DE ST

**Kategorie 2 Kugelhähne**

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
960 1¼" – 2"	Messing	IG / IG IG / AG	H CE-0035
984 1¼"-2"	Messing	IG / IG IG / AG	H CE-0035
79 / 79E DN32-DN150	Stahl / Edelstahl	Kompaktflansch	H CE-0036
87E 1¼"-1"	Edelstahl	IG / IG	H CE-0035
87S 1¼"-1"	Stahl	IG / IG	H CE-0035
KSN75 DN32-DN150	GGG40	FL / FL	H CE-0035
71MS/ME DN32-DN100 PN16+PN40	Stahl / Edelstahl	FL / FL	H CE-0035
851,853,855 1¼"-4"	Edelstahl	IG/IG,SE/SE,FL/FL	H CE-0036
630 1¼" bis 2"	Stahl	IG/IG/IG	H CE-0036
630E 1¼" bis 2"	Edelstahl	IG/IG/IG	H CE-0036
640 DN32 bis DN100	Stahl	FI/FI/FI	H CE-0036
640E DN32 bis DN100	Edelstahl	FI/FI/FI	H CE-0036
MW19-3	Stahl	FL / FL / FL	H CE-0035

Kennzeichnung: CE Zeichen + Nr. Notified Body (Konformitätsbescheinigung erforderlich)

Kategorie 3 Kugelhähne

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
50 DN32 – DN250	Stahl	SE / SE	H CE-0469
51 DN32 – DN250	Stahl	FL / FL	H CE-0469
KSN77 DN125-DN250	GGG40	FL / FL	H CE-0035

Kennzeichnung: CE Zeichen + Nr. Notified Body (Konformitätsbescheinigung erforderlich)

Kategorie 2 Kugelhähne mit eingangsseitig integrierter TAS

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
984 TAS 1¼"-2"	Messing / Stahl	IG / IG	H CE-0035
KSN75-TAS DN32-150	GGG40 / Stahl	FL / FL	H CE-0035

Kennzeichnung: CE Zeichen + Nr. Notified Body
(Konformitätsbescheinigung erforderlich)**Kategorie 2 Thermische Armaturensicherungen TAS**

Baureihe	Werkstoff	Anschluss	Konformitätsbewertung
TAS 22 DN32-DN50	Stahl	IG/IG IG/AG FL/FL	H CE-0035
TAS 23 DN65-DN200	Stahl	FL/FL	H CE-0035

Kennzeichnung: CE Zeichen + Nr. Notified Body
(Konformitätsbescheinigung erforderlich)**G. Bee GmbH**Kugelhähne und Sicherheitsarmaturen
Ball Valves and Safety Valves
Robert-Bosch-Strasse 14
71691 Freiberg am Neckar | GermanyT +49 7141 9744-0
F +49 7141 9744-155
info@g-bee.de
www.g-bee.deSitz: Freiberg am Neckar
Amtsgericht Stuttgart HRB 300 631
USt-IdNr.: DE 144958516
DUNS-Nr.: 320 389 471
EORI-Nr.: DE 4046668Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Norbert Layer, Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Reiner Fischer
Kreissparkasse Ludwigsburg IBAN DE52 6045 0050 0007 0088 16, SWIFT/BIC: SOLA DE S1 LBG
Volksbank Ludwigsburg IBAN DE30 6049 0150 0430 0760 02, SWIFT: GENO DE S1 LBG
BW-Bank IBAN DE88 6005 0101 0008 1832 35, SWIFT: SOLA DE ST